

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»
В УРУС-МАРТАНОВСКОМ РАЙОНЕ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Адрес места осуществления деятельности: 364038, Россия, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Урицкого, 2а
366310, Россия, Чеченская Республика, г. Аргун, ул. Гагарина, б/н
366500, Россия, Чеченская Республика, Урус-Мартановский район, г. Урус-Мартан, ул. Х-А.Кадырова, 139
Аттестат № RA.RU.21A330 от 15.03.2016г.
Тел/факс: 8(8745)2-26-28
E-mail: ffbuz.urus-martan@mail.ru

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ-ИСПЫТАНИЙ № 34-У

от «20» января 2018 г.

Наименование пробы (образца) « Вода питьевая»
Пробы(образцы) направлены Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Чеченской Республике» в Урус- Мартановском районе, г. Урус-Мартан, ул.Х-А. Кадырова, 139
Дата и время отбора пробы (образца) 16.01.2018г. 11:30мин.
Дата и время доставки пробы (образца) 16.01.2018 г. 14.00мин.
Цель отбора Договор №1 от 15.01.2018г.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы) инженер Чуликов И.А. Артекважина ; по адресу: Чеченская Республика, Ачхой-Мартановский район, с. Самашки, ул. Кадырова
Объект, где производился отбор пробы (образца) «Артекважина ; по адресу: Чеченская Республика, Ачхой-Мартановский район, с. Самашки ул. Кадырова
(наименование и юридический адрес)
(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)
Объект, где производился отбор пробы (образца) Артекважина ; по адресу: Чеченская Республика, Ачхой-Мартановский район, с. Самашки ул. Кадырова
Код пробы (образца) 34ВП04160118
Изготовитель _____
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))
Дата изготовления _____ Номер партии _____
Объем партии 0,5
Емк. упаковки, емкость тара _____
НД на методiku отбора ГОСТ 31861-2012
НД на продукцию _____
НД регламентирующие показатели лабораторных исследований и их оценку СанПиН 2.1.4.1074-01 « Вода питьевая» « Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.» Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
Условия транспортировки автотранспорт, термоконтейнер
Дополнительные сведения _____
Лицо ответственное за оформление данного протокола: _____ Атаева К.А.

Протокол № 34 распечатан 20.01.2018г.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Общее количество страниц 2 ; страница 1

Код образца (пробы) 34ВП04160118

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата поступления пробы: 16.01.2018г.




Дата начала исследования: 16.01.2018г.

Дата окончания исследования: 20.01.2018г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф.3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
	ОМЧ	224	Не более 50	1 мл.	МУК 42.1018-01
	ТКБ	Не обнаружено	отсутствие	100 мл.	МУК 42.1018-01
	ОКБ	Не обнаружено	отсутствие	100 мл.	МУК 42.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
-----------	--------	---------

анализ провел Лаборант	Эржапова Э.	Подпись	
и. руководителя Лаборатории	Гадаев М-Э.Ш.	Подпись	
и. Лабораторией	Давлетмерзаева Ф.В.	Подпись	

общее количество страниц 2 : страница 2