

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»
В УРУС-МАРТАНОВСКОМ РАЙОНЕ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Адрес места осуществления деятельности: 364038, Россия, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Урицкого, 2а
366310, Россия, Чеченская Республика, г. Аргун, ул. Гагарина, б/н
366500, Россия, Чеченская Республика, Урус-Мартановский район, г. Урус-Мартан, ул. Х-А.Калырова, 139.
Аттестат № RA RU.21A330 от 15.03.2016г.
Тел/факс: 8(8745)2-26-28
E-mail: ffbuz urus-martan@mail.ru

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ-ИСПЫТАНИЙ № 42-У
от «22» января 2018 Г.**

Наименование пробы (образца) « Вода питьевая»
Пробы(образцы) направлены Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чеченской Республике» в Урус- Мартановском районе, г. Урус-Мартан, ул.Х-А. Калырова,139
Дата и Дата и время отбора пробы (образца) 17.01.2018г. 10:00мин.
Дата и время доставки пробы (образца) 17.01.2018 г. 13:30мин
Цель отбора Договор №1 от 15.01.2018г.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы) инженер Чуликов И.А. Артескважинат №1 : по адресу: Чеченская Республика, Ачхой-Мартановский район, с. Хамби-Ирзи, ул. Карла-Маркса
Объект, где производился отбор пробы (образца) «Артескважинат №1 : по адресу: Чеченская Республика, Ачхой-Мартановский район, с. Хамби-Ирзи, ул. Карла-Маркса
(наименование и юридический адрес)
(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)
Объект, где производился отбор пробы (образца) Артескважинат №1 : по адресу: Чеченская Республика, Ачхой-Мартановский район, с. Хамби-Ирзи, ул. Карла-Маркса
Код пробы (образца) 42ВП04170118
Изготовитель _____
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))
Дата изготовления _____ Номер партии _____
Объем партии 0,5
Тара, упаковка стеклотара
НД на методику отбора ГОСТ 31861-2012
НД на продукцию _____
НД регламентирующие показатели лабораторных исследований и их оценку СанПиН 2.1.4.1074-01 « Вода питьевая» « Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.» Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
Условия транспортировки автотранспорт, термоконтейнер
Дополнительные сведения _____
Лицо ответственное за оформление данного протокола: _____ Атаева К.А.

Протокол № 42 распечатан 22.01.2018г.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Общее количество страниц 2 : страница 1

Код образца (пробы) 42ВП04170118

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:



Дата поступления пробы: 17.01.2018г.

Дата начала исследования: 17.01.2018г.

Дата окончания исследования: 22.01.2018г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф.3,4)	НД на метод исследования
1	2	3	4	5	6
	ОМЧ	7	Не более 50	1 мл.	МУК 42.1018
	ТКБ	Не обнаружено	отсутствие	100 мл.	МУК 42.1018
	ОКБ	Не обнаружено	отсутствие	100 мл.	МУК 42.1018

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Лаборант Зам. руководителя ИЛЦ Зав. Лабораторией	Эржапова Э Гадаев М-Э.Ш Давлетмерзиева Ф.В.	Подпись  Подпись 



общее количество страниц 2 : страница