

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»  
В УРУС-МАРТАНОВСКОМ РАЙОНЕ  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Адрес места осуществления деятельности: 364038, Россия, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Урицкого, 2а  
 366310, Россия, Чеченская Республика, г. Аргун, ул. Гагарина, б/н  
 366500, Россия, Чеченская Республика, Урус-Мартановский район, г. Урус-Мартан, ул.Х-А. Кадырова, 139.  
 Аттестат № RA.RU.21A330 от 15.03.2016г.  
 Тел/факс: 8(8745)2-26-28  
 E-mail: ffbus.urus-martan@mail.ru

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ-ИСПЫТАНИЙ № 86-У**

от «22» февраля 2018 г.

Наименование пробы (образца) «Вода питьевая»

Пробы(образцы) направлены Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чеченской Республике» в Урус - Мартановском районе,  
г. Урус-Мартан, ул.Х-А. Кадырова, 139

(наименование, адрес, подразделение организации, направление пробы)

Дата и время отбора пробы (образца) 19.02.2018г. 08:15мин.

Дата и время доставки пробы (образца) 19.02.2018 г. 14:30мин

Цель отбора Договор № 01 от 15.01.2018г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы) ГУП «Чечводоканал» в лице инженера Чуликова И.А.  
по адресу: Чеченская Республика, г. Грозный ул. Интернациональная, 11

(наименование и юридический адрес)

Объект, где производился отбор пробы (образца) . «Артскаважина №8; по адресу: Чеченская Республика, Ачхой-Мартановский район, с. Ачхой-Мартан, ул. Набережная

(наименование и юридический адрес)

Код пробы (образца) 86B104190218

Изготовитель

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления \_\_\_\_\_ Номер партии \_\_\_\_\_

Объем партии -0,5

Тара, упаковка стеклотара

НД на методику отбора ГОСТ 31861-2012 ГОСТ Р 56237-2014

НД регламентирующие показатели лабораторных исследований и их оценку СAnПиN 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.» Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Условия транспортировки автотранспорт, термоконтейнер

Дополнительные сведения

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Атаева К.А.

Протокол № 86 распечатан 22.02.2018г.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Код образца (пробы) 86ВП04190218**МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:**



Дата поступления пробы: 19.02.2018г.

Дата начала исследования: 19.02.2018г.

Дата окончания исследования: 22.02.2018г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф.3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
	ОМЧ	0	Не более 50	1 мл.	МУК 42.1018-01
	ТКБ	Не обнаружено	отсутствие	100 мл.	МУК 42.1018-01
	ОКБ	Не обнаружено	отсутствие	100 мл.	МУК 42.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Анализ провел Лаборант Зам. руководителя ИЛЦ	Эржапова Э. Гадаев М-Э.Ш.	 
Зав. Лабораторией	Давлетгераева Ф. В.	Подпись 

Общее количество страниц 2:  
страница 2