

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»  
В УРУС-МАРТАНОВСКОМ РАЙОНЕ  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Адрес места осуществления деятельности: 364038, Россия, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Урицкого, 2а  
366310, Россия, Чеченская Республика, г. Аргун, ул. Гагарина, б/н  
366500, Россия, Чеченская Республика, Урус-Мартановский район, г. Урус-Мартан, ул. Х-А. Кадырова, 139.  
Аттестат № RA.RU.21A330 от 15.03.2016г.  
Тел/факс: 8(8745)2-26-28  
E-mail: ffbuz.urus-martan@mail.ru

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ-ИСПЫТАНИЙ № 87-У  
от «21» февраля 2018 г.**

Наименование пробы (образца) « Вода питьевая »  
Пробы(образцы) направлены Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чеченской Республике» в Урус - Мартановском районе, г. Урус-Мартан, ул.Х-А. Кадырова,139  
(наименование, адрес, подразделение организации, направление пробы)  
Дата и время отбора пробы (образца) 19.02.2018г. 08:25мин.  
Дата и время доставки пробы (образца) 19.02.2018 г. 14:30мин.  
Цель отбора Договор № 01 от 15.01.2018г.  
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы) ГУП «Чечводоканал» в лице инженера Чуликова И.А. по адресу: Чеченская Республика, г. Грозный ул. Интернациональная,11  
(наименование и юридический адрес)  
Объект, где производился отбор пробы (образца) «Артскаважина №7: по адресу: Чеченская Республика, Ачхой-Мартановский район, с. Ачхой-Мартан, ул. Мамакаева  
(наименование и юридический адрес)  
Код пробы (образца) 87ВП04190218  
Изготовитель \_\_\_\_\_  
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))  
Дата изготовления \_\_\_\_\_ Номер партии \_\_\_\_\_  
Объем партии 0,5  
Тара, упаковка стеклотара  
НД на методику отбора ГОСТ 31861-2012 ГОСТ Р 56237-2014  
НД регламентирующие показатели лабораторных исследований и их оценку СанПиН 2.1.4.1074-01 « Вода питьевая» « Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.» Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»  
Условия транспортировки автотранспорт, термоконтейнер  
Дополнительные сведения \_\_\_\_\_  
Лицо ответственное за оформление данного протокола: \_\_\_\_\_ Атаева К.А.

Протокол № 87 распечатан 21.02.2018г.  
Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Общее количество страниц 2 : страница 1

Код образца (пробы) 87ВП04190218**МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:**

Дата поступления пробы: 19.02.2018г.

Дата начала исследования: 19.02.2018г.

Дата окончания исследования: 21.02.2018г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф.3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
	ОМЧ	4	Не более 50	1 мл.	МУК 42.1018-01
	ТКБ	Не обнаружено	отсутствие	100 мл.	МУК 42.1018-01
	ОКБ	Не обнаружено	отсутствие	100 мл.	МУК 42.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
-----------	--------	---------

Анализ провел Лаборант

Эржапова Э.

Зам. руководителя ИЛЦ

Гадаев М-Э.Ш.

*М.Э.Ш.* Подпись*Э. Эржапова*

Зав. Лабораторией

Давлетмерзеева Ф.В.

Подпись

*Ф.В. Давлетмерзеева*общее количество страниц 2страница 2