

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»
В УРУС-МАРТАНОВСКОМ РАЙОНЕ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Адрес места осуществления деятельности: 364038, Россия, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Урицкого, 2а
366310, Россия, Чеченская Республика, г. Аргун, ул. Гагарина, б/н
366500, Россия, Чеченская Республика, Урус-Мартановский район, г. Урус-Мартан, ул. Х-А. Кадырова, 139.
Аттестат № RA.RU.21A330 от 15.03.2016г.
Тел/факс: 8(8745)2-26-28
E-mail: ffbuzz.urus-martan@mail.ru

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ-ИСПЫТАНИЙ № 97-У
от «21» февраля 2018 г.

Наименование пробы (образца) «Вода питьевая»
Пробы(образцы) направлены Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чеченской Республике» в Урус - Мартановском районе, г. Урус-Мартан, ул.Х-А. Кадырова,139
(наименование, адрес, подразделение организации, направление пробы)
Дата и время отбора пробы (образца) 19.02.2018г. 10:50мин.
Дата и время доставки пробы (образца) 19.02.2018 г. 14:30мин
Цель отбора Договор № 01 от 15.01.2018г.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы) ГУП «Чечводоканал» в лице инженера Чуликова И.А. по адресу: Чеченская Республика, г. Грозный ул. Интернациональная,11
(наименование и юридический адрес)
Объект, где производился отбор пробы (образца) Артекавазкина №1: по адресу: Чеченская Республика, Ачхой-Мартановский район, с. Бамут, ул. Кадырова
(наименование и юридический адрес)
Код пробы (образца) 97ВП04190218
Изготовитель _____
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))
Дата изготовления _____ Номер партии _____
Объем партии -0,5
Тара, упаковка стеклотара
НД на методику отбора ГОСТ 31861-2012 ГОСТ Р 56237-2014
НД регламентирующие показатели лабораторных исследований и их оценку СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
Условия транспортировки автотранспорт, термоконтейнер
Дополнительные сведения _____
Лицо ответственное за оформление данного протокола: _____ Атаева К.А.

Протокол № 97 распечатан 21.02.2018г
Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Общее количество страниц 2 : страница

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Дата поступления пробы: 19.02.2018г.

Дата начала исследования: 19.02.2018г.

Дата окончания исследования: 21.02.2018г.



№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф.3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
	ОМЧ	6	Не более 50	1 мл.	МУК 42.1018-01
	ГКБ	Не обнаружено	отсутствие	100 мл.	МУК 42.1018-01
	ОКБ	Не обнаружено	отсутствие	100 мл.	МУК 42.1018-01

Исследования проводили:

Должность


Ф.И.О.

Подпись

Анализ провел Лаборант
Зам. руководителя ИЛЦЭржапова Э.
Гадаев М.-Э.Ш.
Подпись

Зав. Лабораторией

Давлетмерзаева Ф.В.

Подпись общее количество страниц 2 ;
страница 2